



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach  
 A-1010 Wien, Schuberting 14  
 Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25  
 E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium  
 für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

## ÖVGW-Zertifikat

Über die Verleihung des Rechtes  
 zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser <sup>1)</sup>

<p>Registrierungsnummer  <b>ÖVGW/GRIS W 1.740</b></p> <p>Geltungsdauer  <b>bis Ende August 2019</b></p> <p>Inhaber  <b>Kabelwerk Eupen A.G.</b>        Malmedyer Straße 9        4700 Eupen        BELGIEN</p> <p>◆ Vertrieb in Österreich</p> <p>Bayerl GmbH        Alte Wiener Straße 54        2460 Bruck an der Leitha</p> <p>Hersteller        Kabelwerk Eupen A.G. / BE</p> <p>Prüfungsart        Verlängerungs- und Ergänzungsprüfung</p> <p>Grund der Ergänzung        Aufnahme des Materials Eltex Tub 121 N6000        sowie der SDR Reihen SDR 9 und SDR 7,4</p> <p>Prüfbericht        418.112-5</p> <p>Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien        • QS-W 405/1 Ausgabe Februar 2016</p>	<p>Produkt        Rohre aus Polyethylen hoher Dichte        „Resistance to Crack“ (PE 100-RC)</p> <p><b>EUCARESIST</b></p> <p>für den Einsatz in Trinkwasserleitungen</p> <p>in den Dimensionen</p> <p>DN/OD 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200,        225, 250, 280, 315, 355 und 400        SDR 17, PN 8 (c=1,6) und PN 10 (c=1,25)</p> <p>DN/OD 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125,        140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 und        400        in SDR 11, PN 12,5 (c=1,6) und PN 16 (c=1,25)</p> <p>DN/OD 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125,        140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 und        400        in SDR 9, PN 16 (c=1,6) und PN 20 (c=1,25)</p> <p>DN/OD 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125,        140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 und        400        in SDR 7,4, PN 20 (c=1,6) und PN 25 (c=1,25)</p>
--	--

Weitere Angaben siehe Seite 2

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke  
 Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und  
 Wasserversorgung.“

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer  
 Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle

Wien, am 10. November 2016

ZVR 818158001

19



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach  
A-1010 Wien, Schuberttring 14  
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25  
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium  
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft



(Fortsetzung)

<sup>1)</sup> HINWEIS: Durch die Erfüllung der Anforderungen der ÖVGW QS-W 405/1 ist der Inhaber der ÖVGW-Qualitätsmarke aufgrund des Beschlusses des Vorstands des GRIS vom 10.12.2007 gleichzeitig auch berechtigt, das GRIS-Gütezeichen für Rohre und Formstücke im Bereich Trinkwasserversorgung zu führen. Die von der ÖVGW vergebene ÖVGW-Registrierungsnummer gilt diesfalls gleichzeitig auch als GRIS-Registrierungsnummer. Die Kennzeichnung ist am Produkt wie folgt vorzunehmen: ÖVGW/GRIS W 1.740. Das Recht zur Führung des GRIS-Gütezeichens endet mit dem Recht zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke.

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer  
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle